

THEO HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

☐ Lò hơi Động lực; ☐ Lò hơi Thu hồi; ☒ Lò hơi Công nghiệp

Ngày: 30 tháng 11 năm 2015 Ca: D.1A.1.13

Ca	Kết quả	Lưu lượng (m ³ /h)	Bụi tổng (mg/Nm ³)	O ₂ (%)	CO (mg/Nm ³)	SO ₂ (mg/Nm ³)	NO _x (mg/Nm ³)	Áp suất (kPa)	Nhiệt độ (°C)	Ký và ghi rõ họ tên	Ghi chú
		-	≤ 240	-	≤ 1.200	≤ 600	≤ 1.020	-	-		
Sáng	Giá trị trung bình theo ca	4248	54,8	21,2	11,9	34,1	23,2	0,4	75,2	Nguyễn Văn Hiệp	
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1										
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2										
Chiều	Giá trị trung bình theo ca	41845	54,7	21,0	9,5	34,2	20,5	0,4	74,9	Kiến Tường Kiên	
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1										
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2										
Đêm	Giá trị trung bình theo ca	88468	55,6	21,2	13	36,8	26,1	0,4	75,2	Nguyễn Văn Kiên	
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1										
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2										
Giá trị trung bình ngày:		57484	55	21,2	11,8	35,7	23,4	0,4	75,1		

Ghi chú: "-": Không quy định

- Giá trị trung bình ngày: Là giá trị trung bình ngày tính từ 00 giờ đến 24h.
- Giá trị trung bình trong ca: Là giá trị trung bình cộng tính từ 00 giờ đến khi hết ca làm việc.
- Giá trị trung bình tại thời điểm có sự cố: Là giá trị trung bình cộng tính từ 00 giờ đến thời điểm xảy ra sự cố.
- Quy định mức phạt khi thông số khí thải vượt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép: Theo Điều 6, Điều 20, Nghị định 45/2022/NB-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ ban hành.

BIỂU THEO DÕI CHẤT LƯỢNG KHÍ THẢI
THEO HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

☐ Lò hơi Động lực; ☒ Lò hơi Thu hồi; ☐ Lò hơi Công nghiệp

Ngày/..../.. tháng/.. năm 2025... Ca: Đ./Đ./Đ.

Kết quả	Lưu lượng		Bụi tổng (mg/Nm ³)	O ₂ (%)	CO (mg/Nm ³)	SO ₂ (mg/Nm ³)	NO _x (mg/Nm ³)	Áp suất (kPa)	Nhiệt độ (°C)	Ký và ghi rõ họ tên	Ghi chú
	(m ³ /h)										
Giá trị trung bình theo ca	10353,8	30,7	18,5	-	≤ 1.200	≤ 600	≤ 1.020	-	-	<i>[Signature]</i>	
Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1											
Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2											
Giá trị trung bình theo ca	11283	69,3	43,1	-31,0	-24,5	-44,8	101,7	106,9		<i>[Signature]</i>	
Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1											
Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2											
Giá trị trung bình theo ca	11906,2	24,9	20,2	3,4	1,3	1,2	101,7	103,7		<i>[Signature]</i>	
Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1											
Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2											
Giá trị trung bình theo ca	11333,9	66	19,2	-28,2	-19,7	-10,6	101,7	109,5		<i>[Signature]</i>	

Quy định

Giá trị trung bình ngày tính từ 00 giờ đến 24h.

Giá trị trung bình công tính từ 00 giờ đến khi hết ca làm việc.

Thời điểm có sự cố: Là giá trị trung bình công tính từ 00 giờ đến thời điểm xảy ra sự cố.

Thông số khi thời vượt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép: Theo Điều 6, Điều 20, Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của

BIỂU THEO DÕI CHẤT LƯỢNG KHÍ THẢI
THEO HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

☒ Lò hơi Động lực; ☐ Lò hơi Thu hồi; ☐ Lò hơi Công nghiệp

Ngày 20 tháng 11 năm 2025 Ca: .../.../...

Ca	Kết quả	Lưu lượng (m ³ /h)	Bụi tổng (mg/Nm ³)	O ₂ (%)	CO (mg/Nm ³)	SO ₂ (mg/Nm ³)	NO _x (mg/Nm ³)	Áp suất (kPa)	Nhiệt độ (°C)	Ký và ghi rõ họ tên	Ghi chú
		-	≤ 240	-	≤ 1.200	≤ 600	≤ 1.020	-	-		
Sáng	Giá trị trung bình theo ca	65936	226,8	22,1	5,5	1,4	0,3	104,3	106,6	Trần Văn Khương	
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1										
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2										
Chiều	Giá trị trung bình theo ca	65791	224,4	22,1	5,9	1,5	0,4	104,1	107,3	Lê Hồng Thắng	
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1										
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2										
Đêm	Giá trị trung bình theo ca	64821	208	22,1	5,9	1,7	0,5	104	106	Nguyễn Văn Dũng	
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1										
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2										
Giá trị trung bình ngày:		60682	215,1	22,1	6,0	1,5	0,4	104	105	Nguyễn Văn Dũng	

Ghi chú: "-": Không quy định

- Giá trị trung bình ngày: Là giá trị trung bình ngày tính từ 00 giờ đến 24h.

- Giá trị trung bình trong ca: Là giá trị trung bình cộng tính từ 00 giờ đến khi hết ca làm việc.

- Giá trị trung bình tại thời điểm có sự cố: Là giá trị trung bình cộng tính từ 00 giờ đến thời điểm xảy ra sự cố.

- Quy định mức phạt khi thông số khí thải vượt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép: Theo Điều 6, Điều 20, Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ ban hành.