

TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
PHÂN XƯỞNG BỘT

BIỂU THEO DÕI CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI
Ngày/..tháng/..năm

MB-PXB 35/3
Trang 1/2

A. KẾT QUẢ TRUNG BÌNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Ca	Kết quả	pH	NH ₄ ⁺ (mg/l)	Lưu lượng vào (m ³ /h)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	Màu (Pt-Co)	Cl dư (mg/l)	Nhiệt độ (°C)	BOD (mg/l)	DO (mg/l)	Ký và ghi rõ họ tên	Ghi chú
		6-9	≤ 4,95	-	-	≤ 74,25	≤ 49,5	≤ 49,5	≤ 0,99	≤ 40	≤ 29,7	-		
Đêm	Giá trị trung bình theo ca	6,1	2,60	826	929	78,2	12,0	13,2	0,0	30,0	13,2	1,36	Ph. Nguyễn Văn Sơn	
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1													
C	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2												Ph. Nguyễn Văn Sơn	
	Giá trị trung bình theo ca	6,2	3,08	843	914	54,2	41,3	15,6	0,10	30,3	17,9	1,32		
Sáng	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1												Ph. Nguyễn Văn Sơn	
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2													
D	Giá trị trung bình theo ca	6,1	3,54	830	895	54,5	40,7	14,5	0,11	30,9	18,0	1,62	Ph. Nguyễn Văn Sơn	
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1													
Chiều	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2												Ph. Nguyễn Văn Sơn	
	Giá trị trung bình theo ngày: B	6,18	3,54	835	891	54,62	40,65	14,30	0,11	31,0	18,08	1,60		
Quản Lý M. Quản														

Ghi chú: "-": Không quy định

- Giá trị trung bình ngày: Là giá trị trung bình ngày tính từ 00 giờ đến 24h.
- Giá trị trung bình trong ca: Là giá trị trung bình cộng tính từ 00 giờ đến khi hết ca làm việc.
- Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố: Là giá trị trung bình cộng tính từ 00 giờ đến thời điểm xảy ra sự cố.
- Quy định mức phạt khi thông số khi thời vượt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép: Theo Điều 6, Điều 20 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của