

TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
PHÂN XƯỞNG BỘT

BIỂU THEO DÕI CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI
Ngày .18. tháng .12. năm 2025. Ca: Đ.1.B.1.C.

MB-PXB 35/3
Trang 1/2

A. KẾT QUẢ TRUNG BÌNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Ca	Kết quả	pH	NH ₄ ⁺ (mg/l)	Lưu lượng vào (m ³ /h)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	Màu (Pt-Co)	Cl dư (mg/l)	Nhiệt độ (°C)	BOD (mg/l)	DO (mg/l)	Ký và ghi rõ họ tên	Ghi chú
		6-9	≤ 4,95	-	-	≤ 74,25	≤ 49,5	≤ 49,5	≤ 0,99	≤ 40	≤ 29,7	-		
	Giá trị trung bình theo ca	6,39	1,09	919	1005	629	227	289	0,13	30,6	20,8	2,12	Nguyễn Văn Tuấn	
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1													
Đêm	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2													
	Giá trị trung bình theo ca	6,48	4,34	934	890	69,62	334	0,15	30,2	23,2	4,87	Quản Lý Môi Trường		
Sáng	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1													
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2													
B	Giá trị trung bình theo ca	6,4	4,22	890	925	65,9	448	278	0,15	30,8	2,8	4,89	Nguyễn Văn Tuấn	
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1													
Chiều	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2													
	Giá trị trung bình theo ngày: D	6,4	1,21	885	923	65,8	423	27,4	0,15	30,9	21,8	1,87	Nguyễn Văn Tuấn	

Ghi chú: "-": Không quy định

- Giá trị trung bình ngày: Là giá trị trung bình ngày tính từ 00 giờ đến 24h.

- Giá trị trung bình trong ca: Là giá trị trung bình cộng tính từ 00 giờ đến khi hết ca làm việc.

- Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố: Là giá trị trung bình cộng tính từ 00 giờ đến thời điểm xảy ra sự cố.

- Quy định mức phạt khi thông số khi thải vượt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép: Theo Điều 6, Điều 20 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của

Chính phủ ban hành.