

TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
PHÂN XƯỞNG BỐT

BIỂU THEO DÕI CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI
Ngày ..06..tháng..01..năm 2026 Ca: C.1.D.1.A

MB-PXB 35/3
Trang 1/2

A. KẾT QUẢ TRUNG BÌNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Ca	Kết quả	pH	NH ₄ ⁺ (mg/l)	Lưu lượng vào (m ³ /h)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	Màu (Pt-Co)	Cl dư (mg/l)	Nhiệt độ (°C)	BOD (mg/l)	DO (mg/l)	Ký và ghi rõ họ tên	Ghi chú
		6-9	≤ 4,95	-	-	≤ 74,25	≤ 49,5	≤ 49,5	≤ 0,99	≤ 40	≤ 29,7	-		
C	Giá trị trung bình theo ca	6,3	0,97	846	989	35,5	242	14,3	0,09	30,5	11,8	1,97	Lê Văn Minh	Hà
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1													
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2													
D	Giá trị trung bình theo ca	6,36	1,02	890	983	37,6	24,1	15,2	0,09	30,5	12,45	1,90	Lê Văn Minh	
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1													
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2													
A	Giá trị trung bình theo ca	6,4	1,03	840	979	41,7	24,2	19,1	0,10	30,6	13,8	1,88	Lê Văn Minh	Hà
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1													
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2													
Giá trị trung bình ngày:		6,4	1,03	845	975	42,6	24,2	20,05	0,1	30,6	14,1	1,8	Thủy Hoàng Thuận	

Ghi chú: "...": Không quy định

- Giá trị trung bình ngày: Là giá trị trung bình ngày tính từ 00 giờ đến 24h.

- Giá trị trung bình trong ca: Là giá trị trung bình cộng tính từ 00 giờ đến khi hết ca làm việc.

- Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố: Là giá trị trung bình cộng tính từ 00 giờ đến thời điểm xảy ra sự cố.

- Quy định mức phạt khi không có khi thời gian Quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép: Theo Điều 6, Điều 20 Nghị định 45/2022 ND-CP ngày 07/7/2022 của

Thủy Hoàng Thuận