

A. KẾT QUẢ TRUNG BÌNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

| Ca | Kết quả | pH | NH ₄ ⁺ (mg/l) | Lưu lượng vào (m ³ /h) | Lưu lượng ra (m ³ /h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | Màu (Pt-Co) | Cl dư (mg/l) | Nhiệt độ (°C) | BOD (mg/l) | DO (mg/l) | Ký và ghi rõ họ tên | Ghi chú | |
|----------------------------|---|------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|------------------------|---------|--|
| | | 6-9 | ≤ 4,95 | - | - | ≤ 74,25 | ≤ 49,5 | ≤ 49,5 | ≤ 0,99 | ≤ 40 | ≤ 29,7 | - | | | |
| Đêm C | Giá trị trung bình theo ca | 6,5 | 0,89 | 832 | 823 | 53,7 | 0,21 | 26,2 | 0,05 | 35,0 | 17,8 | 1,48 | Lê Văn Mạnh | | |
| | Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sáng D | Giá trị trung bình theo ca | 6,46 | 0,84 | 838 | 819 | 51,9 | 0,32 | 26,2 | 0,05 | 35,1 | 17,2 | 1,46 | Nguyễn Đức Cường | | |
| | Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Chiều A | Giá trị trung bình theo ca | 6,4 | 0,92 | 851 | 815 | 59,5 | 0,38 | 26,5 | 0,05 | 35,3 | 18,0 | 1,45 | Trần Xuân Hoàng | | |
| | Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Giá trị trung bình ngày: B | | 6,48 | 0,95 | 856 | 814 | 55,3 | 0,36 | 27,5 | 0,05 | 35,3 | 18,3 | 1,44 | Quản Nguyễn M. Quân | | |

Ghi chú: "-": Không quy định

- Giá trị trung bình ngày: Là giá trị trung bình ngày tính từ 00 giờ đến 24h.

- Giá trị trung bình trong ca: Là giá trị trung bình cộng tính từ 00 giờ đến khi hết ca làm việc.

- Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố: Là giá trị trung bình cộng tính từ 00 giờ đến thời điểm xảy ra sự cố.

- Quy định mức phạt khi thông số khí thải vượt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép: Theo Điều 6, Điều 20 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ ban hành