

BIỂU THEO DÕI CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI
Ngày 14...tháng...3...năm 2026 Ca: A/C/D

A. KẾT QUẢ TRUNG BÌNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Ca	Kết quả	pH	NH4 ⁺ (mg/l)	Lưu lượng vào (m3/h)	Lưu lượng ra (m3/h)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	Màu (Pt-Co)	Cl dư (mg/l)	Nhiệt độ (°C)	BOD (mg/l)	DO (mg/l)	Ký và ghi rõ họ tên	Ghi chú
		6-9	≤ 4,95	-	-	≤ 74,25	≤ 49,5	≤ 49,5	≤ 0,99	≤ 40	≤ 29,7	-		
em A	Giá trị trung bình theo ca	6,7		848	928	47,1	3,12	25,8	0	34,4	15,6	-	Nguyễn X. Mạnh	
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1		> 4,95											
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2													
ng C	Giá trị trung bình theo ca	6,7		878	903	47,2	5,5	27,9	0	34,4	15,6	-	Nguyễn Thị Ngọc	
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1		> 4,95											
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2													
ieu D	Giá trị trung bình theo ca	6,7		886	899	47,7	7,5	28,7	0	34,6	15,8	-	Phùng Lê Thị Hương	
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1		> 4,95											
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2													
Giá trị trung bình ngày: A		6,7		892	896	48,2	8,1	28,6	0	34,6	15,9	-	Nguyễn X. Mạnh	

Ghi chú: "-": Không quy định

Giá trị trung bình ngày: Là giá trị trung bình ngày tính từ 00 giờ đến 24h.

Giá trị trung bình trong ca: Là giá trị trung bình cộng tính từ 00 giờ đến khi hết ca làm việc.

Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố: Là giá trị trung bình cộng tính từ 00 giờ đến thời điểm xảy ra sự cố.

Quy định mức phạt khi thông số khí thải vượt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép: Theo Điều 6, Điều 20 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ ban hành