

A. KẾT QUẢ TRUNG BÌNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

| Ca | Kết quả | pH | NH4+ (mg/l) | Lưu lượng vào (m3/h) | Lưu lượng ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | Màu (Pt-Co) | Cl dư (mg/l) | Nhiệt độ (°C) | BOD (mg/l) | DO (mg/l) | Ký và ghi rõ họ tên | Ghi chú | | |
|--------------------------|---|-----|----------------|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|------------------------|---------|--|--|
| | | 6-9 | ≤ 4,95 | - | - | ≤ 74,25 | ≤ 49,5 | ≤ 49,5 | ≤ 0,99 | ≤ 40 | ≤ 29,7 | - | | | | |
| Đêm | Giá trị trung bình theo ca | 6,6 | 1,83 | 828 | 924 | 63,6 | 138 | 37,1 | 0,22 | 35,7 | 21,9 | 5,7 | Nguyễn Thị Thu | | | |
| | Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sáng A | Giá trị trung bình theo ca | 6,6 | 1,88 | 870 | 871 | 64,7 | 1,67 | 36,9 | 0,28 | 35,8 | 21,5 | 5,7 | Nguyễn X. Thanh | | | |
| | Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chiều B | Giá trị trung bình theo ca | 6,6 | 1,88 | 863 | 834 | 59,9 | 0,90 | 34,9 | 0,21 | 36,7 | 19,8 | 5,5 | Quần. Nguyễn M. Quân | | | |
| | Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Giá trị trung bình ngày: | | 6,6 | 1,82 | 866 | 856 | 62,0 | 1,35 | 35,7 | 0,25 | 36,1 | 20,8 | 5,6 | Nguyễn Thị Thu | | | |

Ghi chú: "-": Không quy định

- Giá trị trung bình ngày: Là giá trị trung bình ngày tính từ 00 giờ đến 24h.
- Giá trị trung bình trong ca: Là giá trị trung bình cộng tính từ 00 giờ đến khi hết ca làm việc.
- Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố: Là giá trị trung bình cộng tính từ 00 giờ đến thời điểm xảy ra sự cố.
- Quy định mức phạt khi thông số khí thải vượt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép: Theo Điều 6, Điều 20 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ ban hành.