

A. KẾT QUẢ TRUNG BÌNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

| Ca | Kết quả | PH | NH ₄ ⁺ (mg/l) | Lưu lượng vào (m ³ /h) | Lưu lượng ra (m ³ /h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | Màu (Pt-Co) | Cl dư (mg/l) | Nhiệt độ (°C) | BOD (mg/l) | DO (mg/l) | Ký và ghi rõ họ tên | Ghi chú |
|-------|---|-----|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|---------------------|---------|
| | | 6-9 | ≤ 4,95 | - | - | ≤ 74,25 | ≤ 49,5 | ≤ 49,5 | ≤ 0,99 | ≤ 40 | ≤ 29,7 | - | | |
| Đêm | Giá trị trung bình theo ca | 6,5 | 3,5 | 902 | 972 | 59,5 | 1,57 | 42,1 | 0 | 37,6 | 19,7 | 5,11 | Nguyễn X. Thanh | |
| | Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1 | | | | | | | | | | | | | |
| A | Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Giá trị trung bình theo ca | 6,5 | 3,48 | 912 | 973 | 45,0 | 2,33 | 25,1 | 0,1 | 37,3 | 14,9 | 5,16 | Quần. Nguyễn. Quân | |
| B | Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Sáng | Giá trị trung bình theo ca | 6,5 | 3,13 | 902 | 921 | 59,8 | 1,60 | 31,2 | 0,05 | 37,2 | 16,8 | 5,12 | Nguyễn. Thái. Sơn | |
| | Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Chiều | Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Giá trị trung bình ngày: D | 6,6 | 3,0 | 895 | 910 | 51 | 1,5 | 30,2 | 0,05 | 37,6 | 16,8 | 5,1 | Nguyễn. Thái. Sơn | |

Ghi chú: "-": Không quy định

- Giá trị trung bình ngày: Là giá trị trung bình ngày tính từ 00 giờ đến 24h.

- Giá trị trung bình trong ca: Là giá trị trung bình cộng tính từ 00 giờ đến khi hết ca làm việc.

- Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố: Là giá trị trung bình cộng tính từ 00 giờ đến thời điểm xảy ra sự cố.

- Quy định mức phạt khi thông số khí thải vượt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép: Theo Điều 6, Điều 20 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ ban hành.