

A. KẾT QUẢ TRUNG BÌNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Ca	Kết quả	pH	NH4+ (mg/l)	Lưu lượng vào (m3/h)	Lưu lượng ra (m3/h)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	Màu (Pt-Co)	Cl dư (mg/l)	Nhiệt độ (°C)	BOD (mg/l)	DO (mg/l)	Ký và ghi rõ họ tên	Ghi chú		
		6-9	≤ 4,95	-	-	≤ 74,25	≤ 49,5	≤ 49,5	≤ 0,99	≤ 40	≤ 29,7	-				
Đêm D	Giá trị trung bình theo ca	6,7		862	870	57,8	0,75	31,7	0,01	36,3	19,1	5,3	[Signature]	[Signature]		
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1															
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2															
Sáng A	Giá trị trung bình theo ca	6,7		931	927	55,1	0,84	35,4	0,09	36,4	18,2	5,4	[Signature]	[Signature]		
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1															
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2															
Chiều B	Giá trị trung bình theo ca	6,6		851	1000	45,7	0,5	28,5	0,05	36,2	15,1	5,2	[Signature]	[Signature]		
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 1															
	Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố 2															
Giá trị trung bình ngày:		6,2		892	952	51,1	0,72	32,4	0,02	36,3	16,9	5,3	[Signature]	[Signature]		

Ghi chú: "-": Không quy định

- Giá trị trung bình ngày: Là giá trị trung bình ngày tính từ 00 giờ đến 24h.

- Giá trị trung bình trong ca: Là giá trị trung bình cộng tính từ 00 giờ đến khi hết ca làm việc.

- Giá trị trung bình đến thời điểm có sự cố: Là giá trị trung bình cộng tính từ 00 giờ đến thời điểm xảy ra sự cố.

- Quy định mức phạt khi thông số khí thải vượt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép: Theo Điều 6, Điều 20 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ ban hành.